



Kraków, dn. 22.09.2023 r.

Okna – Kołodziejczyk
Janusz Kołodziejczyk
os. Mastalerze 33F
23-451 Tylmanowa

Dotyczy: „Rekonstrukcja stolarki okiennej w północnej bocznej elewacji oficyny oraz w południowej i południowo – zachodniej elewacji oficyny od podwórza w budynku „Dom Technika” przy ul. Straszewskiego 28 w Krakowie”.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na zapytania zgodnie z pismem z dnia 21.09.2023 r.:

1. Do oferty proszę o założenie stolarki okiennej wykonanej z sosny łączonej (mikrowczep) w kolorze zgodnie z projektem budowlanym.
2. Współczynnik przenikania ciepła został podany w projekcie budowlanym – dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej zostanie przesłana na każde życzenie Oferenta.
3. Parametry szyb oraz stolarki okiennej zgodnie z projektem budowlanym.
4. Proszę o pominięcie tych oznaczeń w przedmiarze.
5. Do oferty proszę załączyć, że parapety zewnętrzne zostaną wykonane z blachy tytan – cynk.
6. Oferent zgodnie z wytycznymi oraz pozwoleniem konserwatorskim będzie posiadał kierownika budowy z wymaganym ustawą doświadczeniem przy obiektach zabytkowych. Oferent jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej, która następnie zostanie złożona do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
Ze swojej strony Inwestor zapewnia nadzór inspektora oraz nadzór Konserwatora Dziej Sztuki.

Jednocześnie informuję, że szczegółowe wytyczne dotyczące stolarki okiennej zostaną ustalone na spotkaniu z Przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wybranym Wykonawcą.

W celu wyjaśnienia wątpliwości zapraszamy na wizję lokalną do Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28 w Krakowie.

Z poważaniem,

DYREKTOR BIURA
Krakowskiej Rady FSNT NOT

Beata Kalkowska